



Guide de référence installateur
Adaptateur appli Onecta




Table des matières

1	A propos du présent document	3
2	Instructions de sécurité spécifiques de l'installateur	4
3	À propos de l'adaptateur	5
3.1	Paramètres de base	5
3.2	Compatibilité.....	6
4	A propos du carton	7
4.1	Pour déballer l'adaptateur.....	7
5	Installation	8
5.1	Précautions à prendre lors de l'installation de l'adaptateur.....	8
5.2	Préparation du lieu d'installation	8
5.2.1	Exigences pour le lieu d'installation.....	8
5.3	Raccordement du câblage électrique.....	9
5.3.1	Vue d'ensemble des raccords électriques	9
5.3.2	Pour raccorder l'adaptateur à l'unité.....	9
5.4	Fixation de l'adaptateur.....	9
5.4.1	Pour fixer l'adaptateur	9
6	Connexion LAN sans fil	11
6.1	Précautions d'emploi du réseau LAN sans fil	11
6.2	Pour installer l'application ONECTA.....	11
6.3	Réglage de la connexion sans fil.....	11
6.3.1	Confirmation du statut de connexion du réseau LAN sans fil	12
6.3.2	Connexion du réseau LAN sans fil à votre réseau domestique	13
6.3.3	Réinitialisation par défaut du réglage de connexion	13
6.3.4	Mise hors tension de la connexion LAN sans fil.....	14
7	Remise à l'utilisateur	15
8	Dépannage	16
8.1	Vue d'ensemble: dépannage	16
8.1.1	Symptôme: l'adaptateur ne réagit PAS à l'interaction avec l'unité intérieure.....	16
9	Mise au rebut	17

1 A propos du présent document

Public visé

Installateurs agréés

Documentation

Le présent document fait partie d'un ensemble. L'ensemble complet comprend les documents suivants:

- **Consignes de sécurité générales:**
 - Consignes de sécurité que vous devez lire avant installation
 - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
- **Manuel d'installation:**
 - Instructions d'installation
 - Format: Papier (fourni avec le kit)
- **Guide de référence installateur:**
 - Instructions d'installation, configuration, consignes d'application...
 - Format: Consultez les fichiers numériques sur <https://www.daikin.eu>. Utilisez la fonction de recherche 🔍 pour trouver votre modèle.
- **Déclaration de conformité:**



INFORMATION

Pour connaître les détails en matière de spécifications techniques, de méthodes de réglage, de FAQ, de conseils de dépannage et pour la version la plus récente de ce manuel, visitez app.daikineurope.com.



Les dernières révisions de la documentation fournie peuvent être disponibles sur le site web régional Daikin ou via votre concessionnaire.

La documentation d'origine est rédigée en anglais. Toutes les autres langues sont des traductions.

2 Instructions de sécurité spécifiques de l'installateur

Respectez toujours les consignes de sécurité et les règlements suivants.

Installation (reportez-vous à "5 Installation" [▶ 8])



DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

- Coupez l'alimentation électrique avant d'installer l'adaptateur.
- Ne manipulez PAS l'adaptateur si vous avez les mains mouillées.
- Ne mouillez PAS l'adaptateur.
- Ne démontez PAS, ne modifiez PAS ou ne réparez PAS l'adaptateur.
- Saisissez le connecteur lorsque vous débranchez le câble de raccordement.
- COUPEZ l'alimentation électrique si l'adaptateur venait à s'endommager.



DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Ne mettez PAS l'alimentation électrique sous tension avant d'avoir branché la câblage électrique, fermé et monté l'adaptateur sur l'unité intérieure.



DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Avant d'ouvrir l'adaptateur, mettez l'unité intérieure HORS tension.


Remise à l'utilisateur (reportez-vous à "7 Remise à l'utilisateur" [▶ 15])



DANGER

- Ne démontez PAS, ne modifiez PAS ou ne réparez PAS l'adaptateur. Cela peut provoquer un incendie, des décharges électriques ou des blessures.
- Cet adaptateur ne doit PAS être mouillé ou utilisé pendant des activités impliquant de l'eau. Cela peut provoquer des décharges électriques ou un incendie.
- N'utilisez PAS l'adaptateur à proximité d'équipements médicaux ou de personnes utilisant des stimulateurs ou des défibrillateurs cardiaques. Cela risque de provoquer des interférences électromagnétiques mettant en danger la vie de ces personnes.
- N'utilisez PAS l'adaptateur à proximité d'équipements contrôlés automatiquement (portes automatiques, par exemple) ou d'équipements d'alarme incendie. Cela peut provoquer des accidents dus à un comportement erroné de l'équipement.
- En cas de son ou d'odeur anormaux, de surchauffe ou de fumée qui émane de l'adaptateur, débranchez immédiatement l'unité intérieure de son alimentation électrique. Autrement, cela peut provoquer un incendie ou des anomalies de fonctionnement. Si cela se produit, consultez votre revendeur.
- Si vous laissez tomber ou endommagez l'adaptateur, débranchez l'unité intérieure de son alimentation électrique. Autrement, cela peut provoquer un incendie ou des anomalies de fonctionnement. Si cela se produit, consultez votre revendeur.

3 À propos de l'adaptateur



3.1 Paramètres de base

Paramètre	Valeur
Type radio	Emetteur-récepteur
Fréquence de fonctionnement	2412 MHz~2472 MHz
Modulation	DSSS , OFDM
Largeur de bande et espacement des canaux	20 MHz & 5 MHz
Type d'antenne	Antenne F inversée
Gain de l'antenne	1,6 dBi
Fréquence d'horloge (maximum)	40 MHz
Température de service	-10 deg. C ~ +60 deg. C
Catégorie de récepteur	Catégorie 1

3.2 Compatibilité

Assurez-vous-en que l'unité intérieure est compatible pour une utilisation avec l'adaptateur. Pour connaître les détails les plus récents concernant l'installation de l'adaptateur et des unités applicables, visitez app.daikineurope.com.


4 A propos du carton

N'oubliez pas les éléments suivants:


- A la livraison, l'unité DOIT être vérifiée pour s'assurer qu'elle n'est pas endommagée et qu'elle est complète. Tout dommage ou pièce manquante DOIT être signalé immédiatement au responsable des réclamations du transporteur.
- Placez l'unité emballée le plus près possible de sa position d'installation finale afin qu'elle ne soit pas endommagée pendant le transport.
- Préparez à l'avance le chemin le long duquel vous souhaitez amener l'unité à sa position d'installation finale.

4.1 Pour déballer l'adaptateur

1 Ouvrez la boîte.



2 Retirez les accessoires.



- a** Manuel d'installation
- b** Adaptateur APPLI ONECTA
- c** Câble de connexion
- d** Piles sèche AAA.LR03 (alcaline) pour l'interface utilisateur
- e** Régulation à distance sans fil (interface utilisateur)
- f** Autocollant du numéro de série (SSID , KEY)

5 Installation

5.1 Précautions à prendre lors de l'installation de l'adaptateur



DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

- Coupez l'alimentation électrique avant d'installer l'adaptateur.
- Ne manipulez PAS l'adaptateur si vous avez les mains mouillées.
- Ne mouillez PAS l'adaptateur.
- Ne démontez PAS, ne modifiez PAS ou ne réparez PAS l'adaptateur.
- Saisissez le connecteur lorsque vous débranchez le câble de raccordement.
- COUPEZ l'alimentation électrique si l'adaptateur venait à s'endommager.

5.2 Préparation du lieu d'installation

Sélectionnez un lieu d'installation suffisamment spacieux pour permettre le transport de l'unité sur le site et hors du site.

N'installez PAS l'unité dans des endroits souvent utilisés comme atelier. S'il y a des travaux de construction (par exemple, travaux de découpe) occasionnant beaucoup de poussière, l'unité DOIT être couverte.

5.2.1 Exigences pour le lieu d'installation


L'adaptateur est conçu pour être installé sur l'unité intérieure, à l'intérieur dans un endroit sec uniquement.

N'installez PAS l'adaptateur dans les endroits suivants:

- Dans les endroits qui sont exposés à la lumière directe du soleil.
- Dans les endroits qui sont à proximité d'une source de chaleur.
- Dans les endroits où il est exposé à une source de vapeur.
- Dans les endroits où il est exposé à de la vapeur d'huile provenant d'une machine.


5.3 Raccordement du câblage électrique

5.3.1 Vue d'ensemble des raccords électriques



5.3.2 Pour raccorder l'adaptateur à l'unité


- 1** Connectez le connecteur côté unité intérieure au port PCB de l'unité intérieure.
- 2** Connectez le connecteur côté adaptateur à l'adaptateur.




5.4 Fixation de l'adaptateur

5.4.1 Pour fixer l'adaptateur

- 1** Placez l'adaptateur sur la boîte de câblage électrique comme indiqué ci-dessous. (Voir le manuel d'installation de l'unité intérieure pour ouvrir l'unité intérieure.)



- 2 Poussez l'adaptateur à travers la patte de la boîte de câblage électrique comme indiqué ci-dessous.



a Patte de la boîte de câblage électrique

6 Connexion LAN sans fil

Le client est responsable de fournir:

- smartphone ou tablette avec la version minimale supportée d'Android ou iOS, spécifiée sur app.daikineurope.com.
- Ligne Internet et dispositif de communication tel que modem, routeur, etc.
- Point d'accès LAN sans fil
- Appli ONECTA gratuite installée


6.1 Précautions d'emploi du réseau LAN sans fil

NE PAS utiliser à proximité de:

- **Matériel médical.** Par ex., de personnes qui utilisent des stimulateurs ou des défibrillateurs cardiaques. Ce produit risque de provoquer des interférences électromagnétiques.
- **Équipement d'auto-contrôle.** Par ex., portes automatiques ou dispositif d'alarme incendie. Ce produit peut provoquer un comportement défectueux de l'équipement.
- **Four à microondes.** Cela peut perturber les communications du LAN sans fil.

6.2 Pour installer l'application ONECTA

- 1 Allez sur Google Play (pour les appareils Android) ou l'App Store (pour les appareils iOS) et cherchez "ONECTA".
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour installer l'appli ONECTA.



6.3 Réglage de la connexion sans fil

Il y a deux options possibles pour connecter l'adaptateur sans fil à votre appareil intelligent.

- **Connectez directement le réseau LAN sans fil à votre appareil intelligent.**
- **Connectez le réseau LAN sans fil à votre réseau domestique.** Le réseau LAN sans fil communiquera avec votre appareil intelligent dans votre réseau domestique à l'aide d'un modem, un routeur ou un appareil similaire.

Pour plus d'informations et la FAQ, reportez-vous à app.daikineurope.com.


- 1 Arrêtez le fonctionnement avant de régler la connexion sans fil.

- Utilisez la régulation à distance sans fil pour choisir le menu de réglage LAN sans fil.


Note: Pendant le réglage, orientez toujours la régulation à distance sans fil vers le récepteur de signaux infrarouges de l'unité.

Menu	Description
1	Contrôle du statut de la connexion
2	Réglage de la connexion WPS
R	Réinitialiser à la valeur d'usine
off	Réseau LAN sans fil

6.3.1 Confirmation du statut de connexion du réseau LAN sans fil

- Dans le menu de l'écran d'accueil, maintenez la touche  enfoncée pendant au moins 5 secondes lorsque l'unité ne fonctionne pas.


Résultat: Le SP (menu de réglage de connexion sans fil) apparaît. 1 clignote.



- Appuyez sur  pour confirmer la sélection.

Résultat: 1 clignote.

- Vérifiez les LED de fonctionnement et de minuterie sur l'écran de l'unité intérieure.



- a LED de fonctionnement
- b LED de minuterie

Si la LED de fonctionnement...	...et la LED de minuterie...	...alors le LAN sans fil...
clignote	clignote	non connecté
est éteint	clignote à 0,5 seconde d'intervalle	en fonctionnement et prêt à se connecter au réseau domestique via le bouton WPS du routeur.
est éteint	clignote à 1 seconde d'intervalle	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Connecté au réseau domestique via SSID + KEY. ou <ul style="list-style-type: none"> ▪ en fonctionnement et prêt à se connecter au réseau domestique via le bouton WPS du routeur.

- Appuyez sur  pour quitter le menu.


Résultat: L'affichage reviendra à l'écran par défaut.

6.3.2 Connexion du réseau LAN sans fil à votre réseau domestique




Il est possible de connecter l'adaptateur sans fil à votre réseau domestique en utilisant:


- Bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup) sur le routeur (le cas échéant),
- Le SSID (Service Set Identifier) et le KEY (mot de passe) - situé sur l'unité.

Branchement à l'aide du bouton WPS


- 1 Dans le menu de l'écran d'accueil, maintenez la touche  enfoncée pendant au moins 5 secondes lorsque l'unité ne fonctionne pas.

Résultat: Le menu SP  apparaît.  clignote.

- 2 Passez au menu SP  en appuyant une fois sur  ou plusieurs fois sur .



- 3 Appuyez sur  pour confirmer la sélection.

Résultat:  clignote. La LED de la minuterie clignote par intervalles de 0,5 s et la LED de fonctionnement est éteinte.

- 4 Appuyez sur le bouton WPS de votre appareil de communication (par ex. routeur) dans la minute environ. Reportez-vous au manuel de votre appareil de communication.

Résultat: Si la connexion à votre appareil de communication réussit, la LED de la minuterie clignote par intervalles de 1,0 s et la LED de fonctionnement est éteinte.



INFORMATION

Si la connexion avec votre routeur n'est pas possible, essayez la procédure Branchement du numéro SSID et KEY.


- 5 Appuyez sur  pour quitter le menu.

Résultat: L'affichage reviendra à l'écran par défaut.

6.3.3 Réinitialisation par défaut du réglage de connexion


Réinitialisez le réglage de connexion au cas où vous voulez:



- débranchez le réseau LAN sans fil et l'appareil de communication (par ex. le routeur) ou l'appareil intelligent,
- répétez le réglage si la connexion a échoué.

- 1 Dans le menu de l'écran d'accueil, maintenez la touche  enfoncée pendant au moins 5 secondes lorsque l'unité ne fonctionne pas.

Résultat: Le menu SP  apparaît.  clignote.


- 2 Passez au menu SP  en appuyant deux fois sur  ou plusieurs fois sur .



- 3 Maintenez  enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer la sélection.
Résultat: **!** clignote. Les LED de fonctionnement et de minuterie clignotent simultanément par intervalles de 1 s. Le réglage est remis aux valeurs par défaut.
- 4 Appuyez sur  pour quitter le menu.
Résultat: L'affichage reviendra à l'écran par défaut.


6.3.4 Mise hors tension de la connexion LAN sans fil



Si vous voulez désactiver la fonction de connexion sans fil:

- 1 Dans le menu de l'écran d'accueil, appuyez sur  pendant au moins 5 secondes lorsque l'unité ne fonctionne pas.

Résultat: Le menu SP **!** apparaît. **!** clignote.

- 2 Passez au menu SP **oFF** en appuyant une fois sur  ou plusieurs fois sur .



- 3 Maintenez  enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer la sélection.
Résultat: **oFF** clignote. Les LED de fonctionnement et de minuterie clignotent alternativement par intervalles de 1 s. La communication est désactivée.
- 4 Appuyez sur  pour quitter le menu.

Résultat: L'affichage reviendra à l'écran par défaut.

7 Remise à l'utilisateur

Après avoir installé et configuré l'adaptateur, remettez ce manuel d'installation à l'utilisateur et faites-lui prendre conscience des précautions de sécurité suivantes.



DANGER

- Ne démontez PAS, ne modifiez PAS ou ne réparez PAS l'adaptateur. Cela peut provoquer un incendie, des décharges électriques ou des blessures.
- Cet adaptateur ne doit PAS être mouillé ou utilisé pendant des activités impliquant de l'eau. Cela peut provoquer des décharges électriques ou un incendie.
- N'utilisez PAS l'adaptateur à proximité d'équipements médicaux ou de personnes utilisant des stimulateurs ou des défibrillateurs cardiaques. Cela risque de provoquer des interférences électromagnétiques mettant en danger la vie de ces personnes.
- N'utilisez PAS l'adaptateur à proximité d'équipements contrôlés automatiquement (portes automatiques, par exemple) ou d'équipements d'alarme incendie. Cela peut provoquer des accidents dus à un comportement erroné de l'équipement.
- En cas de son ou d'odeur anormaux, de surchauffe ou de fumée qui émane de l'adaptateur, débranchez immédiatement l'unité intérieure de son alimentation électrique. Autrement, cela peut provoquer un incendie ou des anomalies de fonctionnement. Si cela se produit, consultez votre revendeur.
- Si vous laissez tomber ou endommagez l'adaptateur, débranchez l'unité intérieure de son alimentation électrique. Autrement, cela peut provoquer un incendie ou des anomalies de fonctionnement. Si cela se produit, consultez votre revendeur.



REMARQUE

N'utilisez pas l'adaptateur à proximité de fours à micro-ondes. Cela peut perturber les communications du LAN sans fil.

8 Dépannage

8.1 Vue d'ensemble: dépannage

Ce chapitre explique ce qu'il faut faire en cas de problèmes. Il contient des informations de dépannage en fonction des symptômes énumérés ci-dessous.

8.1.1 Symptôme: l'adaptateur ne réagit PAS à l'interaction avec l'unité intérieure

Causes possibles	Mesure corrective
Le câble de raccordement pour raccorder l'adaptateur à l'unité intérieure est incompatible avec l'unité.	Veillez à être raccordé à une unité compatible. Vérifiez dans le manuel de l'unité intérieure la compatibilité de l'unité intérieure avec l'adaptateur

9 Mise au rebut



REMARQUE


NE tentez PAS de démonter le système: le démontage du système et le traitement du réfrigérant, de l'huile et des autres pièces DOIVENT être conformes à la législation en vigueur. Les unités DOIVENT être traitées dans des établissements spécialisés de réutilisation, de recyclage et de remise en état.


- Les unités disposent du symbole suivant:



Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques NE peuvent PAS être mélangés à des ordures ménagères non triées. NE tentez PAS de démonter le système: le démontage du système et le traitement du réfrigérant, de l'huile et des autres pièces DOIVENT être assurés par un installateur agréé, conformément à la législation applicable.

Les unités DOIVENT être traitées dans des établissements spécialisés de réutilisation, de recyclage et de remise en état. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuez à éviter les conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé. Pour plus d'informations, contactez votre installateur ou les autorités locales.





ERC



DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2022 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P712637-1 2022.11